

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

26.09.2022 учетный № КИМ 37220061000203646088

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Главное управление МЧС России по Ивановской области**  
**управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "17" октября 2022 г., 17 час. 00 мин. № 136  
(дата и время составления акта)

153000. Ивановская область, город Иваново, улица Советская, дом 26  
(место составления акта)

**Акт внеплановой выездной проверки**  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново (заместителем главного государственного инспектора городского округа Иваново по пожарному надзору) Барабанова Александра Сергеевича от 26.09.2022 № 136 (учетный № КИМ 37220061000203646088)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена федеральным государственным пожарным надзором в рамках контроля исполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 21.06.2021 № 217/1/148 срок для исполнения которого истек 12.06.2022 (учетный № КИМ 37220061000203646088)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Инспектором ООИ и ИМ ОНД и ПР г.о. Иваново УИД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области (государственным инспектором городского округа Иваново по пожарному надзору) Котоминной Екатериной Михайловной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе

эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений, территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27» (далее – МБДОУ «Детский сад № 27»)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 153021, г. Иваново, ул. Льва Толстого, д. 12/3

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: МБДОУ «Детский сад № 27», ИНН 3702002903, 153021, г. Иваново, ул. Льва Толстого, д. 12/3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "04" октября 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "17" октября 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с \_\_\_\_\_

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) Осмотр
- 2) Истребование документов
- 3) Инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "04" октября 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "17" октября 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту: 153021, г. Иваново, ул. Льва Толстого, д. 12/3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

- 1) протокол осмотра от 11.10.2022, протокол инструментального обследования

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Правоустанавливающие документы на объект защиты.

2) Документы организационно-распорядительного характера, ведение которых регламентированы правилами противопожарного режима.

3) Иная техническая документация, направленная на создание и поддержание систем обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено, что:

1) Выявлены нарушения исполнения ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 21.06.2021 № 217/1/148, срок для исполнения которого истек 12.06.2022:

1. Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Примечание: Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки плагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. Основание: п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

2. Здание детского сада частично не оборудовано соответствующими автоматическими системами и установками противопожарной защиты, а именно: системами пожарной сигнализации, а именно помещение подвала. Основание: ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее- 123-ФЗ), таблица А1 Приложения А СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

3. Помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек не обеспечены 2-ми эвакуационными выходами, а именно 2 групповые ячейки 2-го этажа расположенные с торцов здания. Основание: ст. 4,6 123-ФЗ; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

2) Выявлены несоответствия представленных в установленном порядке расчетов величин индивидуального пожарного риска, а именно:

№ п/п	Выявленное несоответствие исходных данных фактическим, полученным в ходе проведения проверки/ нарушение требований, установленным Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»/ несоблюдение требований пожарной безопасности, включенных в перечень мер, разработанных по результатам расчетов пожарных рисков	Основание
1.	Несоответствие исходных данных: Фактически ширина дверного проема из помещения кухни 0,63 м, расчетная величина в сценариях № 1, № 2, № 3 составляет 0,7м.	п. 43 Положения о ФГПП, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 (далее – Положение о ФГПП)
2.	В нарушение п.п. «в» п. 5 Правил расчет не содержит исходных данных для проведения расчета по оценке пожарного риска. В нарушение п.п. «а» п. 6 Правил, в расчете не приведены следующие исходные данные: - количество пожарных отсеков, входящих в состав объекта защиты; - время функционирования объекта защиты; - количество эвакуационных выходов с этажа и (или) из здания, их размеры;	Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации

<ul style="list-style-type: none"> <li>- количество лестниц и (или) лестничных клеток, по которым проходят пути эвакуации, их параметры (ширина маршей, ширина площадок, ширина выходов с этажей, ширина выходов из лестничных клеток);</li> <li>- данные о высоте этажей (помещений);</li> </ul> <p>В нарушении п.п. «е» п. 6 Правил расчет не содержит информацию о наличии или отсутствии автоматических установок пожаротушения в помещении очага пожара;</p> <p>В нарушение п.п. «г» п. 6 Правил, в расчете не приведено описание рассматриваемых сценариев пожара с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- максимальной площади очага пожара.</li> </ul>	<p>Федерации от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»</p>
---	---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

## 12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 11.10.2022, 2) предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 17.10.2022 № 136/1

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор ООИ и ПМ ОНД и ПР  
городского округа Иваново  
Котомина Екатерина Михайловна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)




(подпись)

Котомина Екатерина Михайловна, государственный инспектор г.о. Иваново по пожарному надзору, тел.: 8 (4932)30-16-74, 48-20-90; электронный адрес: ond37@37.mchs.gov.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*Зарегистрирован М.Ю. Мартонова 14.10.2022*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

